

Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения в населенных пунктах МО Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Населенный пункт	Количество источников	Проектная мощность куб.м./сут	Средний фактический расход в сутки куб.м./сут	Фактически поднято за 2017 год куб.м./год	Доступная мощность подключения куб.м./год
д.Георгиевское	1	100	90	32940	3660
д.Новолисино	1	200	86,3	31597	41614,2
Марьино	5	500	200	73200	109800
г.Тосно	13	9700	9482	3470412	79788
с.Ушаки	1	100	41	15006	21594
п.Ушаки	4	600	282,2	103288	116314,8

Доступная мощность подключения к сетям водоотведения в населенных пунктах МО Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Населенный пункт	Проектная мощность КОС куб.м./сут	Средний фактический расход в сутки куб.м./сут	Фактически пропущено за 2017 год куб.м./год	Доступная мощность подключения куб.м./год
д.Новолисино	200	150	54605	18300
Марьино	400	110	40200	106140
г.Тосно	21000	11472	4198752	3487248
п.Ушаки	1400	225	82586	430050

Главный инженер филиала
«Тосненский водоканал» АО «ЛОКС»

Парижов М.А.